Envoyé en préfecture le 30/12/2025
Reçu en préfecture le 30/12/2025
Publié le
ID : 022-200065571-20251215-2025_12_105-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE de BON REPOS SUR BLAVET (22570)

DEPARTEMENT

COTES D'ARMOR

BON REPOS SUR BLAVET

Séance du quinze décembre 2025

Le quinze décembre deux mille vingt-cinq
A dix-neuf heures

Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Raoul RIOU, maire

NOMBRES DE MEMBRES		
Afférents au Conseil Municipal	en exercice	Qui ont pris part à la délibération
18	18	17

Date de la convocation
08/12/2025

Date d'affichage
08/12/2025

Numéro de la Délibération :
2025-12-105

Présents :
Mmes Sylviane AYMÉ, Christine BENOT, Magalie HELLOCO, Corinne LE BIHAN, Françoise LE CAM, Sandra LE NOUVEL, Magalie MOY, Germaine MURZEAU.

M. Nicolas BENOIT, Jean-Robert LAOT, Cyril LE FUR, Lionel LE MADEC, Sébastien L'HERMITE, Raoul RIOU, Philippe RONCE, Ludovic VICENT.

Absents : Gilles du PONTAVICE

Absent(e)s excusé(e)s : Antoine STEVENS a donné pouvoir à Corinne LE BIHAN

A été nommée secrétaire de séance : Magalie MOY

Validation du devis pour la remise en état du système de désenfumage logements de l'école

M. le Maire explique à l'assemblée qu'un test a été réalisé pour vérifier le bon fonctionnement du système de désenfumage des communs des logements de l'école.
Celui-ci a révélé un dysfonctionnement du treuil. En effet, il ne se referme plus. Il faut donc le changer. Un devis a été demandé auprès de Scutum incendie. Leur devis pour la remise en état du système s'élève à 395.75 € HT soit 474.90 € TTC

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Conseil municipal décide :

- Valide le devis présenté ci-dessus et autorise le maire à le signer.

Le Maire	La secrétaire de séance
Raoul RIOU	Magalie MOY
	