Envoyé en préfecture le 20/02/2026
Reçu en préfecture le 20/02/2026
Publié le
ID : 035-213503055-20260220-260211_03-DE

Mairie
6 rue de la mairie
35380 Saint Péran
02.99.06.86.91
mairie-saint-peran@wanadoo.fr

Extrait du registre des délibérations de la séance du Conseil Municipal du 11 février 2026

Nb conseillers **En exercice :** **Présents :** **Votants :**	 **10** **6** **6**	L'an deux mil vingt-six, le onze février à vingt heures, le conseil municipal de la commune de Saint-Péran s'est réuni sous la présidence d'Isabelle GOVEN, Maire.

Présents	Isabelle GOVEN, Maire Éric THOMAS, Estelle GUILMAIN, Antoine BERHAULT, Patrick BOURDAIS, Ronan RIOU.
Absents	Christopher LEGIGAN, Gildas MEREL, Franck LESAGE, Christophe PANNETIER.
Procurations	/
Secrétaire :	Isabelle GOVEN
Convocation :	05/02/2026

260211_03	**Suite contrôle installation électrique par Dekra**

Madame la Maire rappelle que chaque année l'ensemble des installations électrique de la commune sont contrôlés par la société Dekra. Suite au contrôle de 2025, un certain nombre de travaux sont à prévoir pour l'église, la mairie, la salle de la Gonelle et l'atelier des services techniques.

Madame la Maire présente le devis de Patrick Collet Électricité pour un montant de 1978.94€ TTC.

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	Mairie				
1	Disjoncteur de Branchement défectueux (Faire intervenir ENEDIS pour le remplacement)	U		1,00	
2	Identification des circuits sur TGBT	U	55,00	1,00	55,00
3	Raccordement des conducteurs de protection sur bornes individuelles	U	63,56	1,00	63,56
4	Remplacement télécommande BAES(pour mise au repos des BAES)	U	222,45	1,00	222,45
	Salle de la Gonelle				
5	Liaison équipotentielle principale	U	152,12	1,00	152,12
6	Remplacement télécommande BAES(pour mise au repos des BAES)	U	222,45	1,00	222,45
	Atelier				
7	Liaison équipotentielle principale	U	152,12	1,00	152,12
	Eglise				
8	Raccordement des conducteurs de protection sur bornes individuelles	U	63,56	1,00	63,56
9	Interrupteur différentiel 4X40A type AC 30mA (4 modules)	U	317,60	1,00	317,60
9.1	Remplacement BAES Uniled 2-45 (Bloc d'évacuation)(Escalier sacristie)	U	109,61	1,00	109,61
9.2	Remplacement cable d'alimentation éclairage Tabernacle/Autel	U	68,20	1,00	68,20
9.3	Remplacement télécommande BAES(pour mise au repos des BAES)	U	222,45	1,00	222,45

Total T.T.C.	1 978,94
Net à payer (Euros)	**1 978,94**

Envoyé en préfecture le 20/02/2026
Reçu en préfecture le 20/02/2026
Publié le
ID : 035-213503055-20260220-260211_03-DE

Après échange le Conseil Municipal approuve le devis et autorise Madame le Maire à le signer.

A Saint-Péran le 20 février 2026
Isabelle GOVEN, Maire

MAIRIE DE SAINT-PERAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
(Ille-et-Vilaine)