Envoyé en préfecture le 22/12/2025
Reçu en préfecture le 22/12/2025
Publié le
ID : 029-242900793-20251215-BC_42_2025-DE

Communauté Lesneven Côte des Légendes
Kumuniezh Lesneven Aod ar Mojennoù

Membres du bureau en exercice : 15
- **Présents : 15**
- **Votants : 15**
- **Quorum atteint**

Date d'affichage de la convocation : 09/12/2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

DELIBERATION N° BC/42/2025

Séance du 15/12/2025

Le 15 décembre 2025 à 18 h 00, le bureau communautaire - dûment convoqué le 09 décembre 2025 - s'est réuni en session ordinaire, dans la salle Kastell Mor à Brignogan-Plages sous la présidence de Claudie BALCON, Présidente.

Commune	NOM	Prénom	PRESENT	ABSENT	Le cas échéant, pouvoir donné à (article L. 2121-20, applicable en vertu de l'article L. 5211-1 du CGCT) :
GOULVEN	ILIOU	Yves	X		
GUISSENY	RAPIN	Raphaël	X		
KERLOUAN	COLLIOU	Christian	X		
KERNILIS	ROUDAUT	Sandra	X		
KERNOUËS	BÈLE	Christophe	X		
LANARVILY	FRANQUES	Xavier	X		
LE FOLGOËT	KERBOUL	Pascal	X		
LESNEVEN	BALCON	Claudie	X		
LESNEVEN	MARTIN	Aurélie	X		
PLOUDANIEL	GUIZIOU	Pierre	X		
PLOUIDER	PAUGAM	René	X		
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES	GOULAOUIC	Pascal	X		
SAINT-FREGANT	GALLIOU	Cécile	X		
SAINT-MEEN	BEAUGENDRE	Louis	X		
TREGARANTEC	TOUDIC	Yann	X		

Secrétaire de séance : GOULAOUIC Pascal

Finances : demande de subventions DETR DSIL 2026 - Renouvellement du réseau de distribution principal d'eau potable à Guissény

La CLCL souhaite solliciter un soutien financier de l'État au titre de la DETR-DSIL 2026 pour une opération de renouvellement du réseau de distribution principal d'eau potable en sortie de château d'eau sur la commune de Guissény.

La canalisation de sortie du réservoir de Kergoniou, longue de 720 ml, a subi trois casses entre mars et septembre 2025, entraînant des coupures d'eau et des pertes importantes. Posée en accotement de voirie et soumise au passage d'engins agricoles, son usure prématurée n'avait pas été anticipée par l'étude patrimoniale de 2018. Une pression excessive (> 6 bars) en aval accélère également le vieillissement du réseau.

Les travaux envisagés consistent donc à remplacer la canalisation principale et installer un stabilisateur de pression pour sécuriser l'alimentation en eau de Guissény et Saint-Frégant et réduire les fuites.

Les travaux devraient durer deux mois et s'étaler sur les mois de septembre à novembre 2026.

Envoyé en préfecture le 22/12/2025
Reçu en préfecture le 22/12/2025
Publié le
ID : 029-242900793-20251215-BC_42_2025-DE

Plan de financement :

DEPENSES HT		RECETTES HT	
Frais maîtrise d'œuvre	4 000 €	DETR DSIL 2026	77 569 €
Etudes préalables (levés topographiques, amiante HAP, etc.)	5 000 €	AUTOFINANCEMENT	77 570 €
Travaux	146 139 €		
TOTAL DEPENSES	**155 139 €**	**TOTAL RECETTES**	**155 139 €**

La CLCL sollicite les subventions DETR DSIL à hauteur de 77 569 € soit 50 % des dépenses.

Il est proposé au bureau communautaire d'autoriser la Présidente, ou son représentant, à solliciter une demande de subventions DETR DSIL 2026 auprès de l'État ou tout autre financement en lien avec l'opération présentée ci-avant.

Décision : approbation à l'unanimité

Pour extrait conforme,

La Présidente

Claudie BALCON

Claudie BALCON
Signature numérique de Claudie BALCON
Date : 2025.12.18 14:34:24 +01'00'